

[감사원] 공적개발원조 추진실태감사

번호	지적사항	처분종류	조치요구사항	시정조치계획
1	한-베 인큐베이터파크 조성사업 추진 부적정	주의·통보	<ul style="list-style-type: none"> - 연약지반에서 건축업무를 진행 할 때 침하가 발생하는 일이 없도록 설계 등 관련 업무 철저(주의) - 침하가 발생하여 파손된 건물 연접부분에 대한 보강공사를 하고, 침하 속도를 알 수 있도록 계측관리를 실시하며, 건축물에 대한 안전진단을 실시하는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> - 관련 업무 철저히 하도록 조치 - 보강공사 및 안전진단 실시